

jurnal siti

by Siti Siti

Submission date: 27-Feb-2021 07:41PM (UTC+0800)

Submission ID: 1519614710

File name: Studi_Implementasi_Smart_Grid.pdf (1.06M)

Word count: 3235

Character count: 17449

Studi Implementasi *Smart Grid Solar PV System* Di Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember

M A'an Auliq, Fitriana, Siti Robitoh

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
E-mail: Sitirobito69@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak – Pemanfaatan energi listrik di Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember bersumber dari PLN sebesar 6,6 KVA. Energi listrik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik 3 lantai. Penggunaan energi listrik di Gedung G juga memanfaatkan energi tambahan. Teknologi yang digunakan *Smart Grid Solar PV System* yang bekerja secara *hybrid* dengan jaringan PLN untuk memenuhi beban. Analisis data dalam studi ini menggunakan metode pengumpulan data berupa daya pada panel surya menggunakan aplikasi perangkat lunak IMEON Manager dengan waktu pengambilan selama 4 minggu dengan waktu 7 jam per hari dengan rentang waktu 10 menit. Estimasi total kebutuhan energi harian Gedung G Universitas Jember sebesar 1980 kWh/hari untuk mengantisipasi penambahan beban maka energi dicadangkan sebesar 30% dari total energi yang dicadangkan sebesar 594,0 Wh/hari. Sehingga daya yang dibangkitkan dengan area array 678,8 m² dan 14 jumlah panel surya sebesar 3640 Wp.

Kata kunci: Smart Grid, Solar PV System, Hybrid, PLN

ABSTRACT

Abstract – The utilization of electrical energy in G Building, University of Muhammadiyah Jember comes from PLN of 6.6 KVA. Electrical energy is used to meet the needs of 3 floors of electrical energy. The use of electrical energy in G Building also uses additional energy. The technology used by the Smart Grid Solar PV System works in a hybrid manner with the PLN network to meet the load. The data analysis in this study used the data collection method in the form of power on the solar panel using the IMEON Manager software application with a retrieval time of 4 weeks with a time of 7 hours per day with a span of 10 minutes. Estimation of the total daily energy needs of G Building University of Jember of 1980 kWh / day to anticipate additional loads, the energy is reserved by 30% of the total energy reserved at 594.0 Wh / day. So that the power generated with an array area of 678.8 m² and 14 the number of solar panels is 3640 Wp.

Keywords : Smart Grid, Solar PV System, Hybrid, PLN

Copyright © 2019 Universitas Muhammadiyah Jember.

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan energi listrik di Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember bersumber dari PLN Sebesar 6,6 KVA. Energi listrik yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik 3 lantai penggunaan energi listrik di Gedung G juga memanfaatkan energi terbarukan berupa PLTS sebagai suplay energi tambahan [1].

Teknologi yang digunakan pada sistem PLTS di Gedung G menggunakan *Smart Grid Solar PV System*. *Smart Grid Solar PV System* merupakan pembangkit yang bekerja secara *hybrid*. Sistem pembangkit *hybrid* yang digunakan berupa solar PV sistem (*photovoltaic*) dengan jaringan PLN untuk memenuhi beban [2].

Keandalan pemanfaatan energi terbarukan berupa pv solar system sebagai pembangkit energi alternatif dengan System Smart Grid Solar PV-PLN. Supaya memberikan performa pembangkit dengan sistem hybrid menggunakan panel surya (*photovoltaic*) dengan PLN [3].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eric Timotius Abit Duka, (2018), Universitas Udayana yang berjudul “*Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Area Parkir Gedung Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Badung*” menyatakan bahwa penelitiannya menggunakan PLTS dengan kapasitas 148,272 KW yang memperhitungkan faktor sudut perhitungan sudut kemiringan PV modul sebesar 14,85°. Dengan menggunakan sistem *hybrid* PLTS dapat mensuplai kebutuhan energi listrik sebesar 30% yaitu 2,310 MWh [4]. Untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan Muhammad Naim, (2017), Akademi Teknik Sorowako, dalam jurnal penelitian berjudul “*Rancangan Sistem Kelistrikan PLTS Off Grid 1000 Watt Di Desa Mahalona Kecamatan Towuti*”. Menyatakan bahwa penelitiannya untuk merancang sistem kelistrikan PLTS Off Grid dengan kapasitas 1000 Watt di Desa Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur agar nantinya dapat mengatasi permasalahan kelistrikan yang terjadi di wilayah itu [5].

Oleh karena itu tugas akhir ini mengangkat tentang “*Studi Implementasi Smart Grid Solar PV System Di Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember*” yang bekerja secara *hybrid* dengan jaringan PLN. Dalam penelitian ini dilakukan kajian investasi pada perencanaan solar PV sistem agar mengetahui keuntungan nilai ekonomis pada masa depan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya [4] menyatakan bahwa menghitung kebutuhan daya listrik di area parkir gedung Dinas Cipta Karya menghitung kebutuhan modul surya dan kapasitas besaran daya inverter, untuk mengoptimalkan pembangkit magnitude sudut kemiringan dan lokasi modul surya menjadi penting. Besarnya daya yang dibangkitkan sebesar 148,272 kWp, dengan jumlah panel sebanyak 985 panel dibagi menjadi 4 string dengan masing-masing berisikan 247 panel yang disusun secara seri paralel.

Penelitian sebelumnya [5] menyatakan bahwa kelistrikan pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off Grid 1000 Watt di desa Maholona Kecamatan Towuti yang disusun dengan jumlah panel *photovoltaic* berjumlah 4 buah dengan daya sebesar 260 Wp.

Tugas akhir ini mengangkat tentang studi implementasi *smart grid solar pv system* yang bekerja secara *hybrid* dengan jaringan PLN untuk memenuhi beban.

2.1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Pembangkit Listrik Tenaga Surya merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik dengan bantuan sel surya. [6]

2.2. Kapasitas Komponen PLTS

Persamaan menghitung area array PLTS di bawah ini [4].

$$PV \text{ Area PLTS} = \frac{E_L}{G_{av} \times \eta_{PV} \times TCF \times \eta_{out}} \quad (1)$$

Keterangan :

E_L : Pemakaian energi listrik per hari (kWh/hari).

G_{av} : Rata-rata Insolasi harian matahari (kWh/m²/hari).

η_{pv} : Efisiensi pada panel surya.

TCF : Temperature pada panel surya/ Temperature correction factor.

η_{out} : Efisiensi pada inverter.

Persamaan menghitung daya yang akan dibangkitkan oleh PLTS pada persamaan dibawah ini :

$$\text{Daya Watt Peak} = \text{Area array} \times PSI \times \eta_{pv} \quad (2)$$

Keterangan :

PSI : Peak Solar Insolation

η_{pv} : Efisiensi solar cell

Persamaan menghitung daya yang akan dibangkitkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Pada Panel Surya} = \frac{P(\text{Watt Peak})}{pmpp} \quad (3)$$

Keterangan :

$P \text{ watt peak}$: Daya dibangkitkan panel surya

$PMPP$: Daya keluaran maksimum solar cell

2.3. Orientasi Modul

Persamaan untuk mengetahui ketinggian maksimum (dalam derajat) ketika matahari mencapai langit (α) [4] dirumuskan sebagai berikut:

$$\alpha = 90^\circ - \text{lat} + \delta \quad (4)$$

Keterangan :

Lat : garis lintang (latitude) PV modul

δ : deklinasi sudut matahari [23,45 δ]

$$\beta = 90^\circ - \alpha \quad (5)$$

2.4. Faktor Daya

Cosphi atau faktor daya nilai perbandingan besarnya daya aktif dengan daya semu.

$$\text{Cosphi} = \frac{\text{Daya Aktif}}{\text{Daya Semu}} \quad (6)$$

$$\text{Daya Semu} = V \times I \times \sqrt{3} \quad (7)$$

Jika nilai daya semu dan daya aktif, nilai cosphinya mendekati 0,1 hal ini dianggap handal pada faktor daya (cosphi).

2.5. Teknologi Smart Grid

Teknologi Smart Grid adalah sistem tenaga yang menggunakan teknologi sistem digital untuk memonitoring energi listrik dari sumber pembangkit ke jaringan PLN untuk memenuhi kebutuhan beban listrik yang dihasilkan setiap hari.

2.6. Panel Solar Cell

merupakan media menangkap energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik.

2.7. Baterai Opzv 2V 300 Ah

Merupakan Battery Maintenance Free dengan tegangan DC 2 Volt dengan arus 300 Ampere hour.

2.8. IMEON Smart Hybrid Inverter

Berfungsi sebagai pengubah arus DC menjadi AC, akan tetapi sistem ini mempunyai kelebihan yaitu ketika ada kelebihan beban yang dihasilkan panel surya maka inverter ini mengirim ke baterai untuk disimpan. Jika atearai penuh maka beban akan langsung dikirim ke jaringan PLN.

2.9. MCB

Merupakan pemutus rangkaian arus listrik secara otomatis dan melindungi rangkaian arus listrik dari beban arus berlebihan.

2.10. Sistem Pengaman Arrester


Sebuah alat yang berfungsi memberikan perlindungan pada instalasi listrik agar tidak terjadi kerusakan atau terbakar.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Studi Literatur

Dilakukan dengan mempelajari literatur yang mengandung dalam penyusunan skripsi ini, antara ini mempelajari tentang dasar-dasar Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Smart Grid Solar PV Sistem.


3.2 Diagram Blok Smart Grid Solar PV System



Gambar 1. Diagram Blok Smart Grid Solar PV System

3.3 Pengumpulan Data Penelitian


Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari inverter *IMEON 3.6 Smart Grid* pada Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember meliputi arus (I), tegangan (V), temperatur udara (°C), daya panel surya (Wp). Mengumpulan data terhadap sudut kemiringan modul surya tujuannya untuk mengetahui nilai daya pada keluaran maksimal. Metode pengumpulan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data berupa daya panel surya dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak *IMEON MANAGER* dengan waktu pengambilan data dilakukan selama 4 minggu selama 8 jam per hari dalam rentang waktu 10 menit. Metode pengumpulan data digambarkan melalui diagram alir (*flowchart*) berikut:



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

3.4 Prosedur Analisa Data

Analisa data *Smart Grid Solar PV System* di Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember digambarkan melalui diagram alir (*flowchart*) berikut:



Gambar 3. Flowchart Analisa

a. Mengumpulkan Data dan Mengolah Data

Mengumpulkan data dari Gedung G yang merupakan data harian dari sistem *Smart Grid Solar PV*, kemudian mengolah data yang diperlukan untuk mengetahui daya yang dibangkitkan.

b. Menentukan Area Array PV

Persamaan menghitung area array untuk mengetahui luas PLTS dapat dicari melalui rumus (2).

c. Perhitungan Daya Yang Dibangkitkan

Setelah didapat persamaan area array PLTS, selanjutnya adalah perhitungan daya yang dibangkitkan, dengan menggunakan persamaan (3).

4. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Gedung G

Penelitian dilakukan pada salah satu gedung di kampus Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu gedung G yang terletak di Jl. Karimata no 49 Jember. Gedung G terdiri dari 3 lantai memiliki pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sistem *smart-grid PV solar system* dengan inverter *IMEON 3.6*.

4.2 Energi Listrik yang Akan Disuplai dari PLTS

Jika Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk mensuplai energi listrik 30% dari hasil pemakaian listrik per hari, maka untuk menghitung energi listrik sebagai berikut:

$$\begin{aligned} EI &= 30\% \times \text{Rata-rata Pemakaian energi listrik pada Gedung G} \\ &= 30\% \times 1980 \text{ Wh} \\ &= 594,0 \text{ Wh} \end{aligned}$$

4.3 Menghitung Efisiensi Panel Surya

Daya maksimum keluaran panel (P_{mpp}) sebesar 260 Wp per panel, menghitung efisiensi pada panel surya menggunakan persamaan dibawah ini:

$$\begin{aligned} \eta_{pv} &= \frac{P_{mpp}}{P_{SI} \times A} \times 100\% \\ &= \frac{260 \text{ Wp}}{1000 \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \times 1,3} \times 100\% \\ &= 20\% \end{aligned} \quad (8)$$

4.4 Menghitung Area Array (PV Area)

Dari pemakaian Energi Listrik perhari (EL) pada Gedung G yang disuplai PLTS 594,0 Wh. Nilai insolasi matahari (G_{av}) di Indonesia 4,8 kWh (Hamdi, 2014). Efisiensi Panel Surya (η_{pv}) 20% sebesar 20% berdasarkan dari acuan panel surya..

Setiap kenaikan temperatur 1°C dari temperatur standarnya panel surya, maka akan daya yang dihasilkan panel surya akan berkurang sekitar 0,5% (Foster dkk, 2010). Temperatur paling maksimum pada wilayah Jember 32,4°C dengan temperatur standarnya 25°C sebesar 7,4°C pada panel surya. Dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned} P \text{ saat } t = 32,4^\circ\text{C} &= 0,5\% / ^\circ\text{C} \times P_{mpp} \times \text{naiknya temperatur } (^\circ\text{C}) \\ &= 0,5\% / ^\circ\text{C} \times 260 \text{ W} \times 7,4^\circ\text{C} \\ &= 9,62 \text{ Watt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PMPP (Daya maksimum keluaran panel surya) saat naik } t^\circ\text{C} &= \text{PMPP} - P \text{ saat } t \text{ naik } ^\circ\text{C} \\ &= 260 \text{ W} - 9,62 \text{ W} \\ &= 250,38 \text{ Watt} \end{aligned}$$

Untuk menghitung TFC pada temperatur naik menjadi 32,4°C dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{TFC} &= \frac{\text{PMPP saat } t \text{ naik } t^\circ\text{C}}{P_{MPP}} \\ &= \frac{250,38 \text{ W}}{260 \text{ W}} \\ &= 0,96 \end{aligned}$$

Selanjutnya dapat menghitung berdasarkan persamaan (2)

$$\begin{aligned} \text{PV Area} &= \frac{EL}{G_{av} \times n_{PV} \times TCF \times n_{Out}} \\ &= \frac{594,0 \text{ W}}{4,8 \frac{kWh}{m^2} \times 20\% \times 0,96 \times 0,95} \\ &= 678,8 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

4.5 Daya PLTS yang Dibangkitkan

Dapat dihitung dengan rumus di bawah ini :

$$\begin{aligned} P_{wattpeak} &= \text{Area array} \times PSI \times \eta_{pv} \\ &= 678,8 \times 1000 \times 0,20 \\ &= 135,760 \text{ Wattpeak} \end{aligned}$$

Jika PV area 678,8 m² maka akan menghasilkan daya sebesar 135,760 Wattpeak, namun pada Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember hanya memasang 14 panel surya, dengan luas 1,3 maka daya yang akan dihasilkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} P_{wattpeak} &= (1,3 \text{ m} \times 14 \text{ panel}) \times 1000 \text{ W/m}^2 \times 0,20 \\ &= 3,640 \text{ Wattpeak} \end{aligned}$$

4.6 Kapasitas Baterai

Pada PLTS di gedung G Universitas Muhammadiyah Jember terdapat baterai yang berjumlah 24 dengan susunan seri. Dilihat dari spesifikasi baterai ini mempunyai tegangan dan arus sebesar 2 V dan 300 Ah. Jadi untuk mendapatkan tegangan sebesar 48 V maka 24 baterai diseri kemudian diparalelkan dengan lainnya. Menggunakan rumus daya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Daya per jam} &= I (\text{Arus Ah} \times V (\text{Tegangan baterai})) \\ &= 300 \text{ Ah} \times 2 \text{ V} \\ &= 600 \text{ Wh} \end{aligned}$$

Maka kapasitas baterai pada gedung G adalah daya per jam dikali dengan jumlah baterai yaitu 600 Wh x 24 baterai = 14.400 Wh.

4.7 Faktor Daya

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya dikatakan handal terhadap Faktor Daya jika nilai Daya Semu adalah sama dengan Daya Aktif, maka nilai Cosphi (Faktor dayanya adalah mendekati 0,1). Untuk menentukan nilai Cosphi dapat dihitung menggunakan rumus persamaan 6 dibawah ini :

$$\text{Cosphi} = \frac{\text{Daya Aktif}}{\text{Daya Semu}}$$

Daya Aktif di peroleh dari total jumlah daya pada panel surya selama 4 minggu dari Tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 7 Maret 2020 dengan total daya sebesar 2771 Watt.

$$\begin{aligned} \text{Daya Aktif} &= \text{Daya Panel Surya Selama 4 Minggu} \\ &= 751 + 610 + 650 + 760 \\ &= 2771 \text{ W} \end{aligned}$$


Untuk menentukan Daya Semu menggunakan rumus persamaan 6 dan persamaan 7 dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Daya Semu} &= V \times I \times \sqrt{3} \\ &= (751 \times \sqrt{3}) + (610 \times \sqrt{3}) + (650 \times \sqrt{3}) + (760 \times \sqrt{3}) \\ &= 4799 \text{ VA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka nilai Cosphi} &= \frac{\text{Daya Aktif}}{\text{Daya Semu}} \\ &= \frac{2771}{4799} = 0,5 \end{aligned}$$

Jadi sistem keandalan pada pembangkit *pv solar smart grid* pada gedung G Universitas Muhammadiyah Jember dikatakan handal karena nilai pada Faktor Daya dari Daya Semu sama dengan Daya Aktif, yang nilai Cosphinya sebesar 0,5. Hal ini dianggap handal nilai Faktor Daya Cosphinya > 0,1.

4.8 Prinsip Kerja Sistem Smart Grid Di Gedung G



Gambar 5. Desain Smart Grid Solar PV System Gedung G


4.9 Data Daya Penelitian pada Gedung G

Tabel 1 berikut menunjukkan data rata-rata panel surya pada tanggal 8-15 Februari 2020

Tabel 1. Data Daya Rata-rata Panel Surya Per Hari Tanggal 8-15 Februari 2020

No	Waktu	Daya Panel Surya Per Hari (Wp)
1	8 Februari 2020	906,3023
2	10 Februari 2020	965,514
3	11 Februari 2020	706,6511
4	12 Februari 2020	598,0233
5	13 Februari 2020	893,2326
6	14 Februari 2020	542,8837
7	15 Februari 2020	699,1163
	Total	527,723

Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa daya panel surya per hari tanggal 8 februari – 15 februari 2020 dengan daya mengalami kenaikan pada tanggal 10 februari sebesar 965,514 Wp, kemudian mengalami penurunan sebesar 542,8837 Wp pada tanggal 14 Februari 2020. Hal itu disebabkan kondisi cuaca yang mendung dan hujan deras.



Gambar 6. Grafik Daya Panel Surya Selama 4 Minggu

Pada gambar 4 menunjukkan daya panel surya selama 4 minggu di Gedung G pada tanggal 8 Februari sampai 7 Maret 2020 daya rata-rata mengalami penurunan minggu ke 2 dan minggu ke 3 dengan daya sebesar 610,8804 Wp DAN 650,4551 Wp. Pada minggu ke 4 daya mengalami kenaikan sebesar 760,0967 Wp. Hal itu disebabkan cuaca pada bulan Februari hingga Maret wilayah Jember sering terjadi cuaca mendung dan hujan deras, maka daya yang dihasilkan kurang stabil.

5. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil dari perhitungan, estimasi total kebutuhan energi harian Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember sebesar 1980 Wh/hari. Sedangkan untuk mengantisipasi penambahan beban maka energi dicadangkan sebesar 30% dari total energi yang dicadangkan. Sehingga total estimasi kebutuhan energi listrik pada Gedung G sebesar 594,0 Wh/hari. Sedangkan daya yang dibangkitkan dengan area array 678,8 m² dengan jumlah 14 panel surya dan luas panel 1,3 m². Maka daya yang di bangkitkan sebesar 3640 Wp. Hasil dari penelitian kebutuhan energi listrik selama 4 Minggu pada Gedung G sebesar 5257 Wp.
2. Dari hasil perhitungan dan penelitian di Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember, maka sistem keandalan dilihat dari nilai faktor daya (*cosphi*) pada daya semu sama dengan daya aktif yang nilai *cosphinya* mendekati 0,1. Jadi pada sistem pembangkit pv solar smart grid pada Gedung G Universitas Muhammadiyah Jember dikatakan handal karena nilai pada faktor daya (*cosphi*) nya sebesar 0,5. Dari kebutuhan daya yang dihasilkan pada Gedung G sebesar 594,0 Wh/hari dan suplay daya yang disalurkan panel surya per hari sebesar 5257 Wp sangat optimal atau sangat efisien walaupun saat kondisi cuaca pada bulan Februari sampai Maret sering terjadi mendung dan hujan deras. Maka sisa pemakaian daya yang di hasilkan pembangkit sebesar 4663 Wp, sisa daya tersebut masih tertampung di sisi baterai oleh karena itu kedepan butuh pemanfaatan. Karena energi yang dibangkitkan berlebih jadi butuh pengembangan pada sisi pemanfaatan untuk pembebanan yang lain.

REFERENSI

- [1] D.P. Putri, S. Koenhardono, dan I.R. Kusuma, "Perencanaan Sistem Pembangkit Listrik Hybrid (Sel Surya dan Diesel Generator) Pada Kapal Tenker," Jurnal Teknik ITS, vol.5, no.2, pp. B394-B.399, 2016, doi: 10.12962/j23373539.v5i2.19318.
- [2] A.I. Ramadhan, E.Diniardi, dan S.H. Mukti, "Analisis Desain Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kapasitas 50 Wp," Teknik, vol.37, no.2, pp.59-63, 2016, 10.14710/teknik.v37n2.9011.
- [3] R.A. Rohmana, G. Nugroho, dan C. Budiono, "Analisa Performa dan Monitoring Solar System (SPS) Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Tuban Jawa Timur," Jurnal Teknik Pomits, pp.1-8, 2013, doi: 10.1007/s10853-010-4707-x
- [4] E.T.A Duka, I.N. Setiawan, dan A.I. Weking, "Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Hybrid Pada Area Gedung Parkir Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga DAN Pengairan Kabupaten Badung," E-Journal Spektrum, vol.5, pp.67-73, 2018, doi: 10.24843/SPEKTRUM.2018.v05.i02.p09.
- [5] M. Naim, "Rancangan Sistem Kelistrikan PLTS Off Grid 1000 Watt Di Desa Mahalona Kecamatan Towuti," DINAMIKA Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, vol.9, no.1, pp.27-32, 2017, doi: 10.33772/djtm.v9i1.3216.
- [6] Suriadi dan M. Syukri, "Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Menggunakan Software PVSYST Pada Kompleks Perumahan Di Banda Aceh", vol.9, no.2, pp.77-80, 2010, doi: 10.17529/jre.v9i2.167.
- [7] Stevenson, Jr., Wiliam D. 1984. *Analisis Sistem Tenaga Listrik*. Jakarta : Penerbit Erlangga

BIOGRAFI PENULIS

	M. Aan Auliq adalah dosen tetap di lingkungan Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Jember. Menyelesaikan pendidikan S2 dari Universitas Brawijaya pada bidang Teknik Tenaga Listrik, saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik. Bidang penelitian yang digelutinya adalah arus kuat.
	Fitriana, S.Si, M.T, Lahir di Jember pada tanggal 15 April 1991. Lulus S1 di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember tahun 2014. Lulus S2 di Program Studi Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018. Saat ini merupakan Dosen Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jember. Topik penelitiannya berkaitan dengan sensor dan energi terbarukan.
	Siti Robitoh merupakan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Jember. Bidang penelitiannya berkaitan dengan arus kuat.

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

core.ac.uk

Internet Source

2%

2

www.jurnal-doc.com

Internet Source

1%

3

duniaberbagiilmuuntuksemua.blogspot.com

Internet Source

1%

4

ojs.uho.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unmuhjember.ac.id

Internet Source

1%

6

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

1%

7

ojs.unud.ac.id

Internet Source

1%

8

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

1%

9

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

10	jurnal.poltekba.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1%
12	electricityofdream.blogspot.com Internet Source	1%
13	jurnal.umj.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
15	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	1%
16	sinta.unud.ac.id Internet Source	1%
17	docplayer.info Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On